

W dniu 22.04.2014 roku do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Postępowania przetargowego na zadanie „Budowa Kanalizacji sanitarnej w msc. Zawady Kamieńszczyzna.

Pyt 1.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający określił wymagania dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego w celu spełnienia warunków udziału :

„ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 3 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i tłocznej wraz z prowadzonymi pracami na terenie zamkniętymi lub przejściem kanałem pod torami kolejowymi. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty o wartości brutto równej i przekraczającej kwotę 5 200 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym (nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższej wartościach wykonanych dla jednego inwestora). Zakres wskazanego w wykazie zamówienia powinien zawierać co najmniej 2 przepompownie ścieków, 100 przyłączy kanalizacyjnych oraz przejścia pod drogą metodą przecisku lub przewiertu”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału, poprzez posiadanie 3 robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i tłocznej o wartości 5 200 000,00 brutto każda i spełniające łącznie warunki :

- 2 przepompownie
- 100 przyłączy kanalizacyjnych
- przejście pod drogą metoda przecisku lub przewiertu.

ODP. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli :

Zakres **każdego** wskazanego w wykazie zamówienia zawierać będzie co najmniej 2 przepompownie ścieków, 100 przyłączy kanalizacyjnych oraz przejście pod drogą metodą przecisku. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresów poszczególnych zamówień w celu spełnienia warunku.

Do zamawiającego w dniu 25.04.2014 wpłynęło zapytanie

Witam

Proszę o zamieszczenie na stronie kompletnej dokumentacji projektowej a w szczególności:

- dokumentacji geotechnicznej
 - decyzji zarządców dróg z określeniem parametrów odtworzenia nawierzchni
- Jaki jest system sterowania pompowniami?

Pragnę poinformować co następuje :

Odp.1 Dokumentacja geotechniczna zamieszczona w pkt. Opis geotechniczna.

Odp.2 Zamieszczono decyzję zarządców dróg dotyczące odtworzenia nawierzchni

ODP. 3 Gmina Popów pracuje w chwili obecnej na systemie Hydro-Net. Nowo budowane przepompownie i ich systemy sterowania należy dostosować do istniejącego systemu.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popów w miejscowościach Zawady Kamieńszczyzna”

Niniejszym INSTALBUD Sp.zo.o. uprzejmie prosi o udzielenie wyjaśnień do w/w przetargu:

W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym, ponieważ zgodnie z informacją w SIWZ, iż Przedmiar Robót jest jedynie materiałem pomocniczym, prosimy o odpowiedź czy Wykonawca może sporządzić lub zmodyfikować przedmiar robót oraz sporządzić kosztorys ofertowy wg kalkulacji indywidualnej? Oczywiście kosztorys ten uwzględniał będzie wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających z zakresu zamówienia.

ODP. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia kosztorysu metodą kalkulacji indywidualnej, pod warunkiem zawarcia wszystkich elementów przewidywanych przez przedmiar robót.

Witam

W związku z zapisem w projekcie, że drogi należy odbudować do stanu pierwotnego oraz ryczałtowym charakterem wynagrodzenia prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Na stronie internetowej zamieszczono decyzję Zarządu Dróg Powiatowych, w której nie określono jednoznacznie sposobu odbudowy nawierzchni. Dołączono jedynie ogólną instrukcję, w której nie określono grubości poszczególnych warstw drogowych.

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstw oraz czy warstwa ścieralna ma być odbudowana na całej szerokości drogi? Prosimy również o podanie szerokości poszczególnych ulic powiatowych.

2. Nie zamieszczono decyzji dla dróg gminnych. Prosimy także o jednoznaczne określenie grubości warstw oraz czy warstwa ścieralna ma być odbudowana na całej szerokości drogi? Prosimy również o podanie szerokości poszczególnych ulic gminnych.

3. W przedmiarze nie uwzględniono warstwy wiążącej, czy nie należy jej przyjmować do wyceny?

Odp. 1. W załączonej do przetargu dokumentacji zamieszczone są wszelakie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty – (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, dokumentacja formalno prawna). W związku z dużym zróżnicowaniem dróg gminnych zamawiający nie ma możliwości podania grubości warstw istniejących nawierzchni- dlatego też zalecał dokonanie wizji na terenie planowanej budowy.

ODP.2 W załączonej dokumentacji znajduje się pismo Gminy Popów dotyczące odtworzenia nawierzchni oraz instrukcja odtwarzania nawierzchni dróg gminnych. W związku z dużym zróżnicowaniem dróg gminnych zamawiający nie ma możliwości podania grubości warstw istniejących nawierzchni- dlatego też zalecał dokonanie wizji na terenie planowanej budowy.

ODP.3 Nie należy wyceniać warstwy wiążącej.

odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.04.2014 (data wpływu 28.04.2014), zawierające poniższe pytania :

PYTANIA i WNIOSKI

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki warunek „Wiedzy i doświadczenia”, a w szczególności **rodzaju robót** musi być spełniony?

Zapisy cz. III.3.2. są bardzo niejasne i nie wiadomo czy każda zakończona robota budowlana musi być prowadzona na terenie zamkniętym (i co oznacza ten zapis) i czy musi zawierać przewiert pod torami.

2. W punkcie 3 „Opisu Technicznego” znajduje się informacja, że wykopy pod pompownię w Kamieńszczyźnie Dolnej oraz odcinek kanalizacji długości ok. 150 m wymagają

odwodnienia otworami depresyjnymi. W Przedmiarach Robót (PR) konieczność wykonania tych prac nie znajduje żadnego odzwierciedlenia, wnosimy zatem o uzupełnienie PR o brakujące elementy (w tym odpowiednią ilość godzin pompowania). Czy Zamawiający dysponuje projektem odwodnienia wykopów dla instalacji igłofiltrowej oraz instalacji wymienionej w pkt 2?

3. Czy Zamawiający dysponuje projektami AKPiA sterownic pompowni (w Projekcie Budowlano – Wykonawczym jest ich brak). Wnosimy o uzupełnienie PB-W.
4. W zamieszczonej na stronie zamawiającego dokumentacji brakuje dokumentacji geotechnicznej uniemożliwiającej przygotowanie oferty przetargowej. Wnosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Czy w ramach niniejszego postępowania przetargowego występuje wycinka drzew? Jeżeli tak to :
 - a) Kto ponosi opłaty środowiskowe za wycinkę drzew ?
 - b) Prosimy o zamieszczenie projektu dendrologicznego.

Pragniemy wyjaśnić poniżej przesłane wątpliwości.

Odp.1 W ramach przedstawionych wątpliwości zmieniony został SIWZ i w ramach oceny wiedzy i doświadczenia nie będą wymagane roboty na terenach zamkniętych i nie będzie wymagany przewiert pod torami.

Odp.2 Po sporządzeniu dokumentacji geotechnicznej z której nie wynika konieczność zastosowania odwodnienia otworami depresyjnymi, Zamawiający nie odzwierciedlił tych prac w przedmiarze robót i ich wycena nie będzie konieczna. Zamawiający nie dysponuje projektami odwodnienia wykopów.

Odp.3 Projekty AKPiA pompowni zostały zamieszczone na stronie bip.

Odp. 4 Dokumentację geotechniczną zamieszczoną na stronie bip.

Odp. 5 W ramach zadania nie występuje wycinka drzew.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.04.2014 i 15.04.2014 (data wpływu 28.04.2014), zawierające poniższe pytania :

dotyczy: przetargu nieograniczonego – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady-Kamieńczyzna

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej aktywnych załączników do SIWZ.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ do oferty należy załączyć **szczegółowy kosztorys ofertowy** wraz z zestawieniami R,M,S i tabelą elementów scalonych czy w związku z tym, iż obowiązującym wynagrodzeniem na przedmiotowym zadaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem R,M,S i tabelą elementów scalonych.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków /2szt/ wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji, jeśli tak prosimy o zamieszczenie:
 - Przedmiarów dla robót elektrycznych
 - Projektów wykonawczych
 - Warunków przyłączenia z Zakładu Energetycznegoz rysunków zagospodarowania przepompowni ścieków wynika min. wykonanie oświetlenia na terenie przepompowni.
2. W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzamy, że w trakcie realizacji przedmiotowego zadania wystąpi konieczność wycinki drzew znajdujących się na trasie zaprojektowanego kanału czy w związku z powyższym Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę ww. drzew, czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt opłaty ekologicznej jeśli tak prosimy o podanie wysokości opłaty ekologicznej.
3. W związku z tym, że obowiązującym wynagrodzeniem na przedmiotowym zadaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe i przedmiary robót zgodnie z zapisami SIWZ pkt.21 ppkt.d są jedynie materiałami pomocniczymi prosimy o podanie zakresu robót do wykonania **w zakresie przyłączy kanalizacyjnych a tym samym wyjaśnienie które z zapisów SIWZ i umowy są obowiązujące**
 - **z dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie internetowej - Opis projektu pkt.5 wynika :**
„Dalszy zakres - kanał sanitarny z rur pełnych litych PVC śr. 0,16 m o grubości ścianek 4,7 mm – dotyczy odgałęzień do posesji w obszarze pasów drogowych do granic działek prywatnych ma długość 491,90 m, na terenie posesji ma długość 375,40 m. Reasumując łączna długość odgałęzień (przyłączy od włączenia do kanału do pierwszej studni połączeniowej SP) wynosi 867,30 m, ilość odejść wynosi 111 szt. Zaprojektowano 91 szt. studni SP, które będą wykonane jako PVC śr. 425 mm oraz 20 szt. sięgaczy (odgałęzienia zakorkowane na granicy działki). Celem podłączenia grawitacyjnego budynku przy ul. Krótkiej 3 jedno z w/w odgałęzień zaprojektowano z rur PVC śr. 0,20 (SP44A) o długości 7,00m.Powyższy zapis jest zawarty również w pkt. 3.2 SIWZ – Trasa, materiał i uzbrojenie kanału grawitacyjnego co wyklucza zapis tegoż samego punktu SIWZ „Przyłącza kanalizacyjne 110 szt. z rur PCV klasy śr.160x4,7 – 493m wraz ze studniami”
 - **Z zapisów umowy § 2 „Przyłącza kanalizacyjne 110 szt z rur PCV klasy śr.160x4,7 – 493m wraz ze studniami”**
 - **Z Przedmiaru robót dla kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków poz.47 – Kanały z rur PCV śr.160mm 489,90mb – przedmiar nie zawiera studni kanalizacyjnych śr.425mm – zakres do granicy posesji.**
 - **Z przedmiaru robót dla przyłączy kanalizacyjnych wynika zakres od granicy posesji do 1 studni na posesji .**

Dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej nie zawiera profili i zestawienia przykanalików do wykonania.

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na przedmiotowe pytania :

Odp.1 Na stronie BIP zamieszczono aktywne załączniki.

Odp.2 Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający akceptuje kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

Odp.3 Wykonanie przyłączy energetycznych nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji i jest pozostawione do wykonania Zamawiającemu.

Odp.4 W przypadku konieczności wycinki drzew, zakres ten zostanie wykonany przez Zamawiającego i nie wchodzi w zakres inwestycji.

Odp.5 Zapisy znajdujące się we wzorze umowy zostały skorygowane. Właściwy zakres prac powinien uwzględniać : Łączną długość odgałęzień (przyłączy przyłączy od włączenia do kanału do pierwszej studni połączeniowej SP) wynosi 867,30 m, ilość odejść wynosi 111 szt. Zaprojektowano 91 szt. studni SP, które będą wykonane jako PVC śr. 425 mm oraz 20 szt. sięgaczy (odgałęzienia zakorkowane na granicy działki). Celem podłączenia grawitacyjnego budynku przy ul. Krótkiej 3 jedno z w/w odgałęzień zaprojektowano z rur PVC śr. 0,20 (SP44A) o długości 7,00m. W przedmiarze dotyczącym przyłączy uwzględnione są studnie kanalizacyjnych śr.425mm w ilości odpowiadającej projektowi. W przypadku posługiwania się przedmiarem robót oba przedmiary stosowane winny być łącznie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.04.2014 (data wpływu 28.04.2014), zawierające poniższe pytania :

Dotyczy : przetargu nieograniczonego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popów w miejscowościach Zawady Kamieńczyzna

W zamieszczonej Decyzji Powiatowego Zarządu Dróg z dn. 18.11.2013 dotyczącego odtwarzanej nawierzchni w przedmiotowym zamówieniu brakuje informacji dotyczących grubości warstw odtwarzanej nawierzchni oraz brak pełnej specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie tych informacji.

Odpowiedz. : Jak wynika z treści Projektu budowlanego, decyzji PZD Kłobuck oraz przedmiaru robót : w zakresie przebiegu kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej odtworzeniu podlegać będą pobocza drogi. Dlatego też decyzja PZD nie podaje grubości nawierzchni drogi asfaltowej.

W ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIE :

W nawiązaniu do pisma ZP.III.271.1.2014 PIOŚiM Hydromel Sp. z o.o. prosi o ponowną odpowiedź:

1. Odpowiedź 1 i 2: W jaki sposób oglądając teren planowanej budowy można stwierdzić jaka jest grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi?
2. Ogłaszając przetarg Zamawiający musi liczyć się z tym, iż powinien określić w sposób jasny i jednoznaczny przedmiot zamówienia. Przerzucanie obowiązku określenia przedmiotu

zamówienia na wykonawcę jest niezgodnie z UZP.

3. Dlaczego nie należy wyceniać warstwy wiążącej? W załączonej instrukcji stwierdzono, że na podbudowie oczyszczonej i skropionej asfaltem należy położyć warstwę wyrównawczą lub wiążącą.

Zamawiający informuje :

Odp.1 W dokumentacji zamieszczonej na BIP w szczególności projekcie budowlanym, dokumentacji formalno prawnej oraz przedmiarze robót poz. 16-22 ujęte są wszystkie elementy niezbędne do przygotowania oferty przetargowej w tym również grubość warstw odtwarzanej nawierzchni. Wykonawca zadał pytanie dotyczące grubości poszczególnych warstw na poszczególnych drogach . Zamawiający odpowiedział iż nie posiada takich informacji, a szczegółowego pomiaru grubości można dokonać podczas wizji lokalnej terenu budowy.

Odp. 2 W dokumentacji zamieszczonej na BIP w szczególności projekcie budowlanym, dokumentacji formalno prawnej oraz przedmiarze robót poz. 16-22 ujęte są wszystkie elementy niezbędne do przygotowania oferty przetargowej w tym również powierzchnia odtwarzanej nawierzchni. Zamawiający odpowiedział iż nie posiada takich informacji, a szczegółowego pomiaru grubości można dokonać podczas wizji lokalnej terenu budowy. Przedmiot zamówienia jest określony dokładnie poprzez jego opis oraz dokumentację techniczną zadania. Wizja lokalna służyć może do wyjaśnienia szczegółowych wątpliwości wykonawcy oraz rzetelnego przygotowania oferty, nie jest zaś elementem niezbędnym do określenia przedmiotu zamówienia.

ODP. 3 NAWIERZCHNIE NALEŻY ODTWORZYĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO I WARSTWA WIĄŻĄCA NIE JEST WYMAGANA PRZY OCENIE OFERT PRZETARGOWYCH.