

do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia publicznego ZP.271.02.2015 :

1. Brak opisu technicznego. -

Odp. Zamieszczono opis techniczny na BIP

2. Brak rysunków detali (np. daszek z poliwęglanu, konstrukcja stalowa z wypełnieniem siatką) oraz przekrojów elementów konstrukcyjnych (np. łąw fundamentowych). -

Odp. Detale nie objęte projektem budowlanym. Elementy konstrukcyjne (np. zbrojenie łąw fundamentowych) zgodnie z rzutem łąw (rys. nr 1K)

3. Na przekroju A-A - element D opisano jako płatwie stalowe, Sp - wełna mineralna 25 cm; natomiast na przekroju B-B element D opisano jako więźbę drewnianą, Sp- wełna mineralna 30 cm. -

Odp. Więżba drewniana Warstwy dachu wg rys nr 8 (przekrój B-B)

4. Proszę o podanie rodzaju blachy trapezowej dachowej. -

Odp. W nawiązaniu do istn. pokrycia na budynku przyległym do projektowanego.

5. Proszę o uzupełnienie wykazu stolarki o opis materiałów, z których należy wykonać poszczególne elementy stolarki.-

Odp. Szczegóły w opisie

6. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o szczegółowe opisy robót do wykonania (z podaniem rzeczywistych ilości) dla punktu 1 "Stan zerowy" oraz dla punktu 4.2 "Elementy zewnętrzne".

Odp. Przedmiar zostanie uzupełniony

7. Proszę o podanie rodzaju tynku do wykończenia elewacji zewnętrznych -

Odp. Tynk akrylowy

8. Witam !!! Proszę o wyjaśnienie, czy Wykonawca do spełnienia warunków udziału w przetargu : Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku Gimnazjum w Zawadzie, ma przedstawić dwa zadania w zakresie budowy obiektów kubatorowych za sumę 3500000 zł brutto, czy każde zadanie po 3500000 zł brutto.

***ODP. Zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch zadań o łącznej wartości 3 500 000,00 w zakresie budynków kubatorowych użyteczności publicznej***

9. Czy istnieje możliwość zamieszczenia na stronie powiatu – przedmiarów w formacie ath lub kst

Odp. Zamawiający którym jest GMINA POPÓW nie ma możliwości zamieszczania dokumentów na stronach POWIATU dla którego jednostką administracyjną jest STAROSTWO POWIATOWE i jest odrębną jednostką.

Jednocześnie informuję że zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia przedmiarów w formie plików również na swojej stronie internetowej.

10. Witam !!! Proszę o wyjaśnienie, czy Wykonawca do spełnienia warunków udziału w przetargu : Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do budynku Gimnazjum w Zawadzie, ma przedstawić dwa zadania w zakresie budowy obiektów kubatorowych za sumę 3500000 zł brutto, czy każde zadanie po 3500000 zł brutto.

Z poważaniem - Jerzy Kołodziejczyk - Rekbuk s.c. Częstochowa

***ODP. Zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch zadań o łącznej wartości 3 500 000,00 w zakresie budynków kubaturowych użyteczności publicznej***

11. W nawiązaniu do zapisu SIWZ w rozdziale XII oraz §6 umowy prosimy o potwierdzenie, że podstawą ilościowo wartościową do określenia wartości ryczałtowej będą kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót.

ODP. W związku z pojawiającymi się błędami w przedmiarach Zamawiającym zamieści na stronie poprawione przedmiary, które będą podstawą do określenia wartości ryczałtowej umowy

12. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zadanie pt. "Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady" prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

1.opis techniczny do proj. archit-konstrukcyjnego

2.opisy techniczne i rysunki do instalacji gazowej, wod-kan, wentylacji, co

ODP Zamieszczona na stronie BIP uzupełnioną dokumentację – jednocześnie informuję, iż zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym zadaniu wykonania instalacji C.O. oraz instalacji wentylacyjnej i przedmiotowe wyceny nie będą brane pod uwagę w ocenie oferty