



Urząd Gminy Popów

Zawady ul. Częstochowska 6
42-110 Popów
tel./fax 343177067 email ug@gminapopow.pl
www.gminapopow.pl

Zawady, dn. 19.05.2017 r.

Znak sprawy: ZP.271.02.2017

Odpowiedzi napytania z dnia 17.05.2017 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smolarze, gmina Popów.*

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta pomp w przepompowni P1? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp dowolnego producenta spełniające wymagane parametry?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający **nie dopuszcza** zmiany producenta pomp w przepompowni P1.

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania pomp dowolnego producenta spełniających wymagane parametry.

Pytanie 2.

W jakiej technologii należy wykonać przyłęczą (przejścia przez jezdnię) w zakresie Etapu II, należy wykonać wykopem otwartym czy przewiertem?

Odpowiedź na pytanie 2.

Przyłęczą (przejścia przez jezdnię) dla Etapu II należy wykonać zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku znak: PZD-BZ.456.227.2015 z dnia 30.11.2015 r. oraz w Projektem odtworzenia drogi po kanale dla Etapu II.

WÓJT
Bolesław Szpitata