

UWAGI :

1. Beton konstrukcyjny dla elementów monolitycznych C20/25,
   Stal A-IIIN B500SP pręty żebrowane
   Stal A-I St3S - b pręty gładkie (strzemiona)
2. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm
3. Minimalna długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, natomiast zakładu na odcinkach prostych wynosi 100cm.
4. Grubość płyty biegu schodowego 15cm
5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować w oparciu o rysunki konstrukcyjne wykonawcze.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.

Indeks	Przedmiot poprawki	Data	Wykonał

PROFIS

Biuro Konstrukcyjne "PROFIS"
Lach Grzegorz
Kolonia Wierzchowisko, ul.Pogodna 9, 42-233 Mykanów
e-mail: bkprofis@vp.pl ; Tel.: 608539014

Projektant	Uprawnienia nr	
mgr inż. Grzegorz Lach	SLK/1958/POOK/07	
Sprawdzający		
mgr inż. Piotr Sułkowski	SLK/2686/POOK/09	
Opracował		
mgr inż. Piotr Wojciechowski	–	

Projekt: Strażnica OSP wraz ze świetlicą wiejscką

Przedmiot rysunku: Konstrukcja schodów

Nr rysunku	Data	Skala	Format
K.08	03.2017	1:20	A2