


WYMIARY STOLARKI :
ZEWNETRZNA - ościeży podano wymiary w świetle (otwór w ścianie w stanie surowym)
WEWNĘTRZNA - ościeżnicy podano wymiary w świetle (światła futryny drzwiowej)

1.1	PDM. GARAŻOWE	98.81 m2	pos. ceram.
1.2	KOTŁOWNIA	14.75 m2	pos. ceram.
1.3	SZATNIA	18.39 m2	pos. ceram.
1.4	W.C. DAMSKIE	13.43 m2	pos. ceram.
1.5	W.C. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5.70 m2	pos. ceram.
1.6	HOLL	62.02 m2	pos. ceram.
1.7	WIATROLAP	5.04 m2	pos. ceram.
1.8	SZATNIA / POKÓJ NARAD	13.16 m2	pos. ceram.
1.9	PDM. PORZĄDKOWE	3.08 m2	pos. ceram.
1.10	W.C. MĘSKIE	11.36 m2	pos. ceram.
1.11	KLATKA SCHODOWA	8.12 m2	pos. ceram.
1.12	PDM. GOSPODARCZE	7.47 m2	pos. ceram.
1.13	ŁAZIENKA	7.24 m2	pos. ceram.
1.14	KOMUNIKACJA	15.10 m2	pos. ceram.
1.15	PDM. SOCJALNE	8.59 m2	pos. ceram.
1.16	W.C. PERSONELU	3.50 m2	pos. ceram.
1.17	MAGAZYN WARZYW / OBIERALNIA	10.36 m2	pos. ceram.
1.18	CHŁODNIA	10.36 m2	pos. ceram.
1.19	PDM. PORZĄDKOWE	3.57 m2	pos. ceram.
1.20	MAG. PRODUKTÓW SYPKICH	11.26 m2	pos. ceram.
1.21	KUCHNIA	40.32 m2	pos. ceram.
1.22	ZMYWALNIA	7.50 m2	pos. ceram.
1.23	ROZDZIELNIA KELNERSKA	10.97 m2	pos. ceram.
1.24	SALA ZABAW	262.62 m2	pos. ceram.
1.25	SZATNIA	12.59 m2	pos. ceram.



zestaw łączników



moduł awaryjny min. 1h w zastosowanej oprawie



plafoniera nastropowa typu LED o mocy ok. 20 W IP65 1500–1700 lm.



oprawa nastropowa typu LED 4 x 8 W 4x 850 lm = 3400lm
IP 20 np. Rastra LED Brilum)



oprawa typu led , naświetlacz 10W, ścienna
IP 65 z czujnikiem Ruchu



oprawa nastropowa 2xLED, 31 W hermet. IP65,np. LUG Atlantyk LED, 4400 lm



kinkiet ścienny zewnętrzny typu LED o mocy ok. 8 W IP44 z możliwością modułu awaryjnego.



kaseta łącznikó(przekazników bistabilnych do sterowania oświetleniem w poszczególnych



oprawa liniowa,sufitowa LED wodoodporna,SLIM IP44 1656 lm, 230V, 18W



oprawa typu kinkiet,SL–0058 QUAD LED 470 lm szary 230V, 6W



oprawa oświētł. ewakuac. z
z piktogramem, nastrop., z mod.
awaryjnym 1h (np INFINITY pr. AWEX)



oprawa oświētł. ewakuac.kierunkowa
z piktogramem, z mod. awaryjnym 1h.

Temat:	Projekt Inst. Elektrycznej Wewnętrznej Budynku Strażnicy OSP wraz ze Świetlicą Wiejską w Wąsosz Górnym.		
Adres:	42-110 Popów, Wąsosz Gm. ul. Wilosa 5/7.	Skala: 1:100	
	Instalacja Oświetleniowa - Parter.		Nr rys: 4
	Imię:	Nazwisko:	Data:
Proj./oprac.	mgr inż. Leszek Łodej upr. UAN-VIII/83861/138/89	III.17r.	
Sprawdzający	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr.UAN-VIII-7342/156/94	III.17r.	