

Nr	System	Pomieszczenie	Powierzchnia	Kubatura	Zakł. temp.		Zakładana liczba osób	Nawiew		Wywiew		Uwagi
					zima	lato		[stC]	[szt.]	[m3/h]	[w/h]	
PARTER												
1.1	I	Pomieszczenie garażowe	98,81	335,95	18	wynikowa	---	504	1,5	504	1,5	---
1.2	---	Kotłownia	14,75	50,15	wynikowa	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		---
1.3	G	Szatnia	18,39	62,53	24	wynikowa	---	130	2,1	pośredni		il. wymian
1.4	G/WW	WC Damskie	13,43	45,66	20	wynikowa	---	pośredni z 1.6		150	3,3	przybór
1.5	G/WW	WC Niepełnosprawni	5,70	19,38	20	wynikowa	---	pośredni z 1.6		50	2,6	przybór
1.6	G	Holl	56,14	190,88	20	wynikowa	---	370	1,9	pośredni		il. wymian
	---	Przedsiónek	5,88	19,99	16	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		---
1.7	---	Wiatrołap	5,04	17,14	8	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		---
1.8	G	Szatnia / Pokój narad	13,16	44,74	20	wynikowa	---	89	2,0	89	2,0	il. wymian
1.9	G/WW	Pom. porządkowe	3,08	10,47	20	wynikowa	---	pośredni z 1.6		20	1,9	il. wymian
1.10	G/WW	WC Męskie	11,36	38,62	20	wynikowa	---	pośredni z 1.6		150	3,9	przybór
1.11	---	Klatka schodowa	8,12	27,61	20	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		---
1.12	K/WW	Pom. gospodarcze	7,47	25,40	16	wynikowa	---	pośredni z 1.23		30	1,2	il. wymian
1.13	G/WW	Łazienka	7,24	24,62	24	wynikowa	---	pośredni z 1.3		130	5,3	il. wymian
1.14	K	Komunikacja	15,10	51,34	20	wynikowa	---	50	1,0	pośredni		il. wymian
1.15	K	Pomieszczenie socjalne	8,59	29,21	20	wynikowa	4	120	4,1	70	2,4	przybór
1.16	K/WW	WC Personelu	3,50	11,90	20	wynikowa	---	pośredni z 1.15		50	4,2	przybór
1.17	K	Magazyn warzyw / obieralnia	10,36	35,22	18	wynikowa	---	141	4,0	141	4,0	przybór
1.18	---	Chłodnia	10,36	35,22	---	---	---	---	---	---	---	il. wymian
1.19	K/WW	Pom. porządkowe	3,57	12,14	18	wynikowa	---	pośredni z 1.14		50	4,1	il. wymian
1.20	K	Magazyn produktów sypkich	11,26	38,28	18	wynikowa	---	77	2,0	77	2,0	il. wymian
1.21	K	Kuchnia	40,32	137,09	18	wynikowa	---	3255	15,0	3000	21,9	
1.22	K	Zmywalnia	7,50	25,50	18	wynikowa	---	pośredni z 1.21		255	10,0	il. wymian
1.23	K	Rozdzielnia kelnerska	10,97	37,30	18	wynikowa	---	298	8,0	268	8,0	il. wymian
1.24	SZ	Sala zabaw	262,62	892,91	20	wynikowa	140	4200	4,7	4200	4,7	1os/4m2/30m3
1.25	G	Szatnia przy holu	12,59	42,81	20	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		il. wymian
				Centrala nawiewno - wywiewna C1				4200	m3/h	4200	m3/h	
				Centrala nawiewno - wywiewna C2				3941	m3/h	3811	m3/h	
				Wentylatory wywiewne pom. brudne K				---	---	130	m3/h	
PIĘTRO I												
2.1	G	Klatka schodowa	6,44	16,74	wynikowa	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		---
2.2	G	Poddasze gospodarcze	255,54	511,08	wynikowa	wynikowa	---	pośredni		grawitacyjne		przybór
2.3	G	WC Męskie	5,92	15,39	20	wynikowa	---	grawitacyjne		50	3,2	---
2.4	G	WC Damskie	5,92	15,39	20	wynikowa	---	pośredni		50	3,2	przybór
2.5	G	Poddasze gospodarcze	105,88	211,76	wynikowa	wynikowa	---	grawitacyjne		grawitacyjne		---
UWAGA: Ilość wymian powietrza dla pomieszczeń z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej < 2 n/h, co umożliwi jego ogrzanie przez instalację c.o.												