



ZP. 271.05.2019

Zawady, dnia 4 grudnia 2019 r.

**Do:  
Zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”**

### **Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 02.12.2019 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie studni fi 1000 betonowych zamiast plastikowych zwłaszcza że st fi 1200 i tak mają być betonowe w warunkach umieszczenia w drogach jest to dobre rozwiązanie i nie ma problemu z określeniem producenta.

#### **Odpowiedź:**

Wg uzyskanych warunków od Inwestora - Gmina Popów, do zagłębienia 3,00 m należy stosować studnie z tworzywa, co stanowi kontynuację zadania obecnie realizowanego w m. Wąsosz Dolny. Mając powyższe na względzie nie przewiduje się zmian.

#### **Pytanie 2:**

Proszę o podanie przebiegu kolektorów kanalizacji w drogach: czyje to są drogi, czy wykonawca będzie ponosił koszt zajęcia pasa drogowego i w jakiej wysokości.

#### **Odpowiedź:**

Projektowana kanalizacja przebiega w drodze gminnej i powiatowej - zgodnie z opisem technicznym PB. Koszt zajęcia pasa wg. obowiązujących stawek ustalonych przez Zarządców dróg będzie po stronie Wykonawcy.

  
Jan Kowalik  
Wójt Gminy Popów