

Legenda:

szt.8 — Oprawa LED min. IP44 230V/~20W naścienna, odporna na warunki zewnętrzne i działanie promieniowania UV, z wbudowanym czujnikiem ruchu

szt.2 — **Projektor LED, min. IP44 230V/~30W naścienny, odporny na warunki zewnętrzne i działanie promieniowania UV, z wbudowanym czujnikiem ruchu, rozsył asymetryczny**
Oprawy podłączyć przewodem YDYżo 3x1,5mm2 450/750V z najbliższych puszek instalacji oświetleniowej.

MSW — **Miejscowa szyna wyrównywania potencjałów.**

——— FeZn 30x4mm – uziemienie poziome w ziemi na minimalnej na głębokości 0,6m

• połączenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

Uwagi :
1.Punkty spawań taśmy FeZn zabezpieczyć antykorozyjnie np. masa asfaltowa, bitumiczna nieprzepuszczająca wilgoci (zabezpieczenie przed korozją wg PN-EN 62305-3:2006 e.4.3.5).

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt-dach, obiekt-ziemia/ na zewnątrz obiektu wykonać jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody p.poż wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody.

Projektant:	**Biuro Projektowania i Nadzoru Artur Wieczorek** 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 41	www.awieczorek.pl artur.wieczorek@wp.pl	**Tytuł rysunku:**	*Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru.*			
Inwestor:	Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów			**Imię i nazwisko**	**Nr uprawnień:**	**Podpis**	
Temat:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI WIĘCKI WRAZ Z MONTAŻEM OZE		**Projektował**	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12		
Adres:	ul. Druga 42, dz. nr 718/1,718/2 obr. 0016 Więcki , jedn. ewid. Popów , Gmina Popów		**Sprawdził**				
			Opracował				

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
1:100 29.7x48.7[cm]	*12/2020*	PT	Inst. elektr.	-	**E-1**	**- / -**	**14**