

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów

Zawady, dnia 08.04.2022 r.

ZP.271.07.2022

Do:
Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z sięgaczami w ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Popów”

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 07.04.2022 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1 : Czy zamawiający dopuszcza wykonanie, sieci kanalizacyjnej metodą przewiertu HDD rurą Pe 200 RC sdr 17 PN 10 oraz wodociągu rurą PE 125 sdr 17 PN 10?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu metodą przewiertów sterowanych, zastosować rury PE100-RC SDR17.

Pytanie 2 :

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni DN 1000 zamiennie do studni DN 1200 rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane i umożliwi sprawniejsze wykonanie nie zmniejszając właściwości użytkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni DN 1000 zamiennie do studni DN 1200.

(-) Jan Kowalik

Wójt Gminy Popów