

OPIS KOSZTORYSOWY

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę napowietrznej linii Nn przy ul. Piwnej w Zawadach. Przebudowa będzie polegać na:

- zmianie lokalizacji i żerdzi stanowiska słupowego nr 61 (typ RNK-12/ŻN) zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV Zawady 1 (CZZ50428)
- zmianie lokalizacji stanowiska słupowego nr 19 (typ KK 2x10,5/10E) zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV Zawady 5 Piwna (CZZ50543) oraz 15/0.4 kV Zawady 1 (CZZ50543). Na słupie jest wykonany podział sieci nn.
- zmianie żerdzi stanowiska słupowego nr 16 (typ RKN-12/ŻN) zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV Zawady 5 Piwna (CZZ50543)

Istniejące stanowisko słupowe nr 61 (dwużerdziowe) typu RNK-12/ŻN należy zdemontować. W nowej lokalizacji zabudować stanowisko typu RPK 12-12/E.

Istniejące przyłącza napowietrzne oraz linię do stanowiska słupowego nr 19 należy zdemontować i odtworzyć.

Istniejące stanowisko słupowe nr 19 (dwużerdziowe) typu KK 10,5-10/E należy przenieść w nowe miejsce. W nowej lokalizacji zabudować stanowisko typu KK 12-12/E.

Istniejące przyłącza napowietrzne oraz linię do stanowiska słupowego nr 16 oraz 61 należy zdemontować i odtworzyć.

Istniejące stanowisko słupowe nr 61 (dwużerdziowe) typu RNK-12/ŻN należy zdemontować i wymienić na RPK 12-15/E.

Istniejące przyłącza napowietrzne oraz linię do stanowiska słupowego nr 19 należy zdemontować i odtworzyć.